



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6 602 00 Brno

DORG TRUBNÍ SYSTÉMY
spol. s r.o.
U zahradnictví 123
790 81 Česká Ves

Značka : 56A / 2006

Vyřizuje : RNDr.Vavřínová
tel.: 543 423 315

Brno 19.5.2006

Posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků pro styk s pitnou vodou

Dne 13.8.2001 provedla KHS Brno, jejímž právním nástupcem je Zdravotní ústav se sídlem v Brně, pro žadatele DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. s r.o., U zahradnictví 123, 790 81 Česká Ves, posouzení a zhodnocení zdravotní nezávadnosti přírubových a hrdlových potrubí z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou a s vnější ochranou DUCPUR, ECOPUR, uvedené pod Zn.: 264-212.2/2001 a to s kladným výsledkem. Výrobce potrubí s polyuretanovou vystýlkou je VON ROLL Druckrohre AG CH-2830, Choindez, Švýcarsko.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., podle níž bylo původní posouzení a zhodnocení materiálu provedeno, byla s účinností od 15. 11. 2005 nahrazena vyhláškou č. 409/2005 Sb. S ohledem na změnu právní úpravy stanovící hygienické požadavky na výrobky, které přichází do přímého styku s vodou, dne 10.3.2006 podala společnost DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. s r.o. u Zdravotního ústavu se sídlem v Brně žádost o nové posouzení zdravotní nezávadnosti výše uvedeného potrubí s polyuretanovou vystýlkou.

Ukazatele stanovené v protokolu o zkoušce č. 4819-4824/2001 svým rozsahem nesplňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb.. Byl proveden nový výluhový test a chybějící ukazatele byly doplněny, viz. Protokol o zkoušce č.2972-2977/2006.

Ukazatele stanovené v protokolu o zkoušce č. 4819-4824/2001 a č. 2972-2977/2006 svým rozsahem a výší podílu výrobku na znečištění vody, splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Společnost vydala dne 13.3.2006 prohlášení, že potrubí s polyuretanovou vystýlkou je materiálově totožné s testovanými vzorky (protokol o zkoušce č. . 4819-4824/2001, 2972-2977/2006).

Na podkladě přiloženého hodnocení Zn.: 264-212.2/2001 a protokolu o zkoušce č. 4819-4824/2001, 2972-2977 / 2006, lze konstatovat že **přírubové a hrdlové potrubí z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou a s vnější ochranou DUCPUR a ECOPUR, od výrobce VON ROLL Druckrohre AG CH-2830, Choindez, Švýcarsko, vyhovují požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného materiálového složení a použití jako vzorky předložené k ověření.

- Příloha : 1. Posouzení zdravotní nezávadnosti, výsledné hodnocení Zn.: 264-212.2/2001
2. Protokol o zkoušce č. 4819-4824/2001
3. Protokol o zkoušce č. 2972-2977/2006

Vypracovala : RNDr. Dagmar Vavřínová

Schválil : RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno**

**DORG TRUBNÍ SYSTÉMY
spol. s r.o.
U zahradnictví 123
790 81 Česká Ves**

Značka : 56 B / 2006

Vyřizuje : RNDr. Vavřinová
tel.: 543 423 315

Brno 19.5.2006

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, byla ověřena zdravotní nezávadnost přírubových a hrdlových potrubí z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou a s vnější ochranou DUCPUR, ECOPUR, od výrobce VON ROLL Druckrohre AG CH-2830, Choindez, Švýcarsko, v rozsahu požadovaném Vyhláškou 409/2005 Sb.. Potrubí je určeno k rozvodům pitné vody.

Na podkladě doložených dokladů, nově provedených výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že **přírubové a hrdlové potrubí z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou a s vnější ochranou DUCPUR a ECOPUR, od výrobce VON ROLL Druckrohre AG CH-2830, Choindez, Švýcarsko, splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného materiálového složení a použití jako vzorky předložené k ověření.

Příloha :

1. Posouzení zdravotní nezávadnosti, výsledné hodnocení Zn.: 264-212.2/2001
2. Protokol o zkoušce č. 4819-4824/2001
3. Protokol o zkoušce č. 2972-2977/2006
4. Posouzení zdravotní nezávadnosti Zn: 56A/2006

RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha